

АКТ

проведения практической тренировки по отработке плана

эвакуации на случай возникновения пожара

г. Чебоксары

« 18 » мая 2017 г.

Комиссия в составе:

Директор

Григорьев В.П.

помощник начальника караула 4 ПСЧ
старший прапорщик внутренней службы

Христофоров А.П.

Зам. директора по ВР

Сурикова А.В.

Зам. директора по АХР

Уськин А.В.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания

расположенного по адресу:

г. Чебоксары, ул. Хузангая, 31/15

Характеристика здания с пребыванием людей:

Размеры в плане 200 * 50; степень огнестойкости - II, этажность - 3,
количество эвакуационных выходов 14, система оповещения людей о пожаре РОКОТ типа:
количество человек, подлежащих эвакуации 270, из них детей 210.

Время:

- подачи вводной о возникновении пожар 10ч.13мин.
- срабатывания системы оповещения 10ч.14мин.
- начала эвакуации из здания 10ч.14мин.
- завершения эвакуации из здания 10ч.16мин.
- окончания переключки эвакуируемых людей 10ч.17мин.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 2мин.

Количество эвакуированных – чел 270 из 210 них детей чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 4

Количество постов безопасности у выходов 4

Наличие списков эвакуируемых людей 270

Замечания по эвакуации:

Замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала – **хорошо**

Подписи членов комиссии:

Директор



Григорьев В.П.

помощник начальника караула 4 ПСЧ
старший прапорщик внутренней службы



Христофоров А.П.

Зам. директора по ВР



Сурикова А.В.

Зам. директора по АХР



Уськин А.В.